Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, Гоголя/Рашпилевская ул., д.56/ 1//61/1
адрес испытательной лаборатории: 352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
телефон, факс: (86169) 7-43-25

УТВЕРЖДАЮ

Аттестат аккредитации ИЛ
№ РОСС RU.0001.512236
с 25.07.2013г. до 25.07.2018г.

Руководитель ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

М.Г. Дицова
«28» января 2018г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 01948 от 28 .01. 2018г.

Заказчик: МУП «Унароковское»
Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково, ул. Ленина, 27
Наименование предприятия/объекта отбора проб: МУП «Унароковское»
Фактический адрес отбора проб: Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково
Вид источника: скважина
Принадлежность водопровода: МУП «Унароковское»
№ акта отбора проб: 01948
Дата и время отбора проб: 24.01.2018г. 13:00
Дата и время доставки проб: 24.01.2018г. 15:00
Код пробы: 01948.24.01.18.П. 1.2.
Место взятия пробы: в/к перед поступлением в разводящую сеть (накопитель, скважина № 5217 с. Унароково
Пробы отобраны (ф.и.о., должность): помощник врача по общей гигиене Хоменко Н.А.
НТД на способ отбора проб: ГОСТ 31861 – 2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»,
ГОСТ 31942 – 2012 (ISO 19458:2006) «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая во
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка
ва».

Результаты испытаний

Наименование Показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерений	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/ неопределенность)
1	2	3	4	5
санитарно- химические испытания				
Цветность	ГОСТ 31868-12	градусы	20	0
Мутность	ПНДФ14.1:2:4. 213-05	ЕМФ	2,6	< 1,0*
микробиологические испытания				
Общее микробное число	МУК 4.2 1018-01	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	не более 50	20
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	Число бактерий в 100 мл.	отсутствие	не обнаружены
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	Число бактерий в 100 мл.	отсутствие	не обнаружены
Споры сульфитредуцирующих клостридий	МУК 4.2.1018-01	Число спор в 20мл	отсутствие	не обнаружены
Колифаги	МУК 4.2.1018-01	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ)в 100мл	отсутствие	не обнаружены

*менее нижней границы диапазона определения данного метода

Дата начала испытаний: 24.01.2018г. Дата окончания испытаний: 28.01.2018г.

Заведующий санитарно- гигиенической лабораторией _____ Фисенко Л.В.
Заведующий бактериологической лабораторией _____ Черткова Т.В.