Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5
тел. 7-43-25, факс 7-43-25
E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»
Главный врач Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В.Петухова

Подпись МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 07199.П.1.2./735.1 от 14.03.2020г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям не ***соответствует*** гигиеническим нормативам, установленными санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоспабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоспабжения» по благоприятным органолептическим свойствам воды по показателям: мутность - 4,7±0,9 ЕМФ, цветность 48,0 ±14 градуса.

Врач по общей гигиене — Должность исполнителя
подпись исполнителя
Шаповалов В.И. — ФИО исполнителя