

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.  
Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1  
Место осуществления лабораторной деятельности:  
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,  
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76,  
e-mail: priem.prob@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.512236

УТВЕРЖДАЮ  
ВрИО Руководителя ИЛ  
Лабинского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»

Е.А. Николенко

24.06 2024



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

воды питьевой

№ 20974.П.5.1.2/5.2.1/1225.1 от 24.06.2024

Заказчик: МУП "Унароковское"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково, ул. Ленина, 27.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: Краснодарский край, Мостовский район, с. Унароково, ул. Ленина, 27.

Наименование предприятия/объекта: МБОУ ООШ №17 х. Славянского

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Мостовский район, х. Славянский, ул. Дубовая, 38

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 1225

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ ООКП Хоменко Н.А.

Дата и время отбора проб: 19.06.2024г. с 11:00 по 11:15

Дата и время доставки проб: 19.06.2024 г. 12:00

Основание: Заявление №2089 от 03.06.2024

НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Код пробы: 20974.П.5.1.2/5.2.1/1225.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: водопроводный кран раковины моечной пищеблока

Количество (объем) пробы на испытания: 52 л

Температура воды при отборе пробы: 12 °С

Перечень оборудования, использованного для проведения испытаний:

1-канальный механический дозатор ВЮНИТ ОУЈ, заводской №7052941, Св-во о поверке №С-АУ/01-04-2024/328076233, от 01.04.2024 до 31.03.2025

Водяная многоместная баня УТ-4302Е, заводской №1052, Протокол №№ ПО-42-019-2023, от 25.10.2023 до 24.10.2024

Дозатор Titrette, заводской №18Н92734, Св-во о поверке №С-АУ/01-04-2024/328076236, от 01.04.2024 до 31.03.2025

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М, заводской №390719, Св-во о поверке №С-АУ/05-06-2023/252617568, от 05.06.2023 до 04.06.2025

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №К12101210011, Св-во о поверке №С-АУ/27-07-2023/265088986, от 27.07.2023 до 26.07.2024

Спектрофотометр UNIKO 2100, заводской №КRX19121812112, Св-во о поверке №С-АУ/01-04-2024/328076229, от 01.04.2024 до 31.03.2025

Термометр инфракрасный Testo-104-iR51475-12, заводской №43548362/606, Св-во о поверке №С-АУ/22-12-2023/309197019, от 22.12.2023 до 21.12.2024

Термостат на 37 гр ТС -1/80 СПУ, заводской №011900850, протокол аттестации №217, от 05.12.2022 до 04.12.2024

Термостат на 44гр ТС-1/80 СПУ, заводской №37345, протокол аттестации №194, от 05.12.2022 до 04.12.2024

### Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012 п.4. метод Б	градус	Не более 20	49+/-15
Вкус и привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	Не более 2	0
Мутность	ПНДФ 14.1:2:3:4.213-05 издание 2019	ЕМФ	Не более 2,6	4,6+/-0,6
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 издание 2012	мгО/дм3	Не более 5,0	3,9+/-0,4
Железо (Fe)	ГОСТ 4011-72 п.2	мг/дм3	0,3	0,22+/-0,05
ВрИО Заведующего СГЛ- Врач-лаборант _____ Н.А. Демина				
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Общее микробное число (ОМЧ) при 37С	МУК 4.2.3963-23 п.5.2, п.5.3	КОЕ/см3	не более 50	3
Обобщенные колиформные бактерии	МУК 4.2.3963-23 п.6.3	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Колифаги	МУК 4.2.3963-23 п.10	БОЕ/100см3	отсутствие	0
Споры сульфитредуцирующих клостридий	МУК 4.2.3963-23 п.12.4	в 20 см3	отсутствие	0
Кишечные энтерококки	ГОСТ ISO 7899-2-2018	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Escherichia coli	ГОСТ 31955.1-2013	КОЕ/100см3	отсутствие	0
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				
<b>ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>				
Цисты патогенных кишечных простейших	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	в 50дм <sup>3</sup>	отсутствие в 50,0	отсутствие
Яйца и личинки гельминтов	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2	в 50 дм <sup>3</sup>	отсутствие в 50,0	отсутствие
Заведующий БЛ-врач-бактериолог _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 19.06.2024 Дата окончания испытаний: 22.06.2024

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): доставка автотранспортом Лабинского филиала ФБУЗ "ЦГ иЭ в КК", сумка-холодильник при t +4 градС

Комментарии: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: лаборант ООКП \_\_\_\_\_ Т.С. Харитонова

Частичное воспроизведение протокола без разрешения ИЛ не допускается.  
Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.  
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5  
тел. 7-43-25, факс 7-43-25  
E-mail: [Lab\\_fguz@mail.kuban.ru](mailto:Lab_fguz@mail.kuban.ru)

«Утверждаю»

ВрИО главного врача Лабинского филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае»  
Г.Ф. Шаповалова

Подпись МП



### Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 20974. П.5.1.2/5.2.1/1225.1 от 24.06.2024

Отобранная проба воды питьевой *не соответствует* требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям цветность  $49 \pm 15$  градуса, мутность  $4,6 \pm 0,6$  ЕМФ.

Врач по общей гигиене  
Должность исполнителя

подпись исполнителя

Шаповалов В.И.  
ФИО исполнителя